

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

digitalSTROM AG
Brandstraße 33
8952 SCHLIEREN-ZÜRICH
SCHWEIZ

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Installationsgeräte für elektronische Systemtechnik (ESHG)
Devices for installation for electronic systems (HBES)

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60669-1 (VDE 0632 Teil 1):2009-10; EN 60669-1:1999 + A1:2002 + A2:2008
DIN EN 60669-2-1 (VDE 0632-2-1):2010-03; EN 60669-2-1:2004 + A1:2009
DIN EN 60669-2-1/A12 (VDE 0632-2-1/A12) 2010-09; EN 60669-2-1:2004/A12:2010
DIN EN 50428 (VDE 0632-400):2010-02; EN 50428:2005 + A1:2007 + A2:2009

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

Aktenzeichen: 5011131-1690-0005 / 194515

File ref.:

Ausweis-Nr. 40037510

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2013-05-14

(letzte Änderung / updated 2014-02-14)

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
digitalSTROM AG, Brandstraße 33, 8952 SCHLIEREN-ZÜRICH, SCHWEIZ

Aktenzeichen / *File ref.*
5011131-1690-0005 / 194515 / CC3 / DU

letzte Änderung / *updated*
2014-02-14

Datum / *Date*
2013-05-14

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40037510.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40037510.

Installationsgeräte für elektronische Systemtechnik (ESHG) *Devices for installation for electronic systems (HBES)*

Typ(en) / *Type(s)*

SW-TKM200
GE-TKM220
GE-TKM230
GR-TKM200
GR-TKM210
SW-TKM210
SW-AKM200
SW-AKM210
SW-AKM220

Bemessungsspannung <i>Rated voltage</i>	AC 230 V
Anbringungsart <i>Method of mounting</i>	Einbau <i>Built in</i>
Schutzart <i>Degree of protection</i>	IP 00
Anmerkung(en) <i>Remark(s)</i>	VDE EMV geprüft nach Abschnitt 26 <i>VDE EMC tested according to clause 26</i>
Ausführung(en) <i>Construction(s)</i>	Sensoreinheit, Binäreingang Mit schraubenlosen Klemmen <i>Sensing unit, binary-input With screwless terminals</i>
Weitere Angaben siehe Anlage <i>Further information see appendix</i>	Nr. 1

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG** mit ihren Änderungen.
This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the EC Low-Voltage Directive 2006/95/EC including amendments.

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. / Page
40037510 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
digitalSTROM AG, Brandstraße 33, 8952 SCHLIEREN-ZÜRICH, SCHWEIZ

Aktenzeichen / *File ref.*

5011131-1690-0005 / 194515 / CC3 / DU

letzte Änderung / *updated*

2014-02-14

Datum / *Date*

2013-05-14

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40037510.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40037510.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet CC3
Section CC3